



Svenskt typgodkännande: nr 1097

Innehavare: Sweden Energy Building Systems

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.


Användarmanual och råd för LUNOS AB 30/60 frånluftsventilation!

Rengöring eller byte av filter mm:

Kontrollera filtren kontinuerligt var 3:e månad. Om nödvändigt, rengör filtret eller byt ut det. **OBS: Utrustningen fungerar aldrig utan filter.** Ta försiktigt bort innerkåpan, ta bort filtret, placera det nya eller det rengjorda filtret, placera tillbaka innerkåpan.

(Rengöring av filtret kan t.ex. göras med diskmaskin),

OBS: Ventilationsöppningen får aldrig tillslutas helt eller övertäckas vid drift för att inte skada funktion och motordriften.



VID GASLARM: STÄNG AV VENTILATIONEN (tryck på strömbrytaren f ventilationsdonet) **OCH TILLSLUT VENTILATIONSÖPPNINGEN** gm att trycka in kåpan.

Notera gärna dina filter- byten eller rengöring du utfört här nedan!

Date of filter replacement	planned filter replacement	Filter type used

Rengöring!

Om nödvändigt, torka innerkåpan och den inre ramen med en torr mjuk trasa.



Warning: byte eller rengöring av filter ska inte utföras av barn o personer som inte kan utföra det på ett säkert sätt, på grund av deras fysiskt eller psykiskt tillstånd eller på grund av deras oerfarenhet eller brist på kunskap.

SWEDEN ENERGY BUILDING SYSTEMS,

svensk Generalagent för LUNOS.

www.energybuilding.se

kundservice: info@energybuilding.se

Tel.: +46(0)733 59 90 00